

**Veröffentlichung nach StromNEV***Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	3,0	23,0	km	
	Freileitung	6,0	21,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				2.090 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		2.153.425	2.121.177	3.403.862	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		0	3	640	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				1.330
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				9,00 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				28,00 km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,73%	1,35%	3,12%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	17.773	32.517	117.831	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			168.121	kWh
	Kosten der Verlustenergie			6.371,79 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				3,79 Ct/kWh